

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3199

Utstedt: 09.11.2015

Revidert: 25.06.2020

Gyldig til: 01.04.2025

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Blücher gulvsluk for boliger

er i samsvar med kravene i

- › EN 1253-1
- › EN 1253-2



Innehaver

Blücher Norway AS
Industrivegen 29
3748 Siljan

Produsent

Blücher Metalvare A/S
Pugdølvej 1
7480 Vildbjerg, Danmark

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Blücher gulvsluk for boliger i rustfritt stål. Følgende slukmodeller inngår:

- › 202.200.075 og 202.300.075
- › 210.200.050/075/110, 210.260.050/075/110 og 210.300.050/075/110
- › 211.200.050/075/110 og 211.300.050/075/110
- › 214.210.050, 214.260.050 og 214.300.050
- › 250.200.050/075/110, 250.260.050/075/110 og 250.300.050/075/110
- › 251.200.050/075/110 og 251.300.050/075/110
- › 260.200.050/075/110 og 260.300.050/075/110
- › 310.300.050/075/110 og 310.360.050/075/110
- › 311.300.050/075/110
- › 314.300.050 og 314.360.050
- › 350.300.050/075/110 og 350.360.050/075/110
- › 383.200.050 V og 513.000.050 PP

Funksjonskrav i TEK

Bortledning av avløpsvann

Installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at avløpsvannet ledes bort i takt med den tilførte vannmengden.

Slukene har en dreneringskapasitet på minimum 0,8 l/s (50 mm og 75 mm utløp) eller 1,4 l/s (110 mm utløp) og kan benyttes som eneste sluk i et våtrom med unntak av modell 383.200.050 V og 513.000.050 PP. Disse modellene har en dreneringskapasitet på henholdsvis 0,69 l/s og 0,58 l/s og kan betjene en dusj. Dersom våtrommet har flere vanninstallasjoner i tillegg til dusj, som for eksempel servant, klosett og vaskemaskin, må det installeres et ekstra sluk i rommet.

Vannlås

Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnettets skal ha vannlås eller tilsvarende funksjon.

Slukene har en vannlåshøyde på minimum 50 mm.

Rensepunkt

Installasjoner skal ha nødvendige rens punkter for rengjøring.

Produktet har vannlås som er tilgjengelig og kan demonteres for rengjøring.

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder